

УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой физиологии растений  
д.б.н., проф.  Бойко



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам испытаний на грибостойкость**  
**средства огнебиозащитного «Префикс»**  
**производства ООО «Донстройтест»**

В результате исследования защищающей способности средства огнебиозащитного «Префикс» по отношению к дереворазрушающим и плесневым грибам установлено, что потеря массы деревянных образцов, пропитанных средством огнебиозащитным «Префикс» после испытаний не превышает 0,15% и данные образцы не поражаются грибами или имеют незначительные единичные прикрепления спор грибов, что говорит о ярко выраженном фунгицидном эффекте исследуемого средства.

На основании экспертной оценки результатов исследования средства огнебиозащитного «Префикс», полученных экспериментальных данных и выявленной его фунгицидной активности, установлено, что указанное средство обладает защищающей способностью к наиболее распространенным дереворазрушающим и плесневым грибам и может быть рекомендовано для предохранения и консервации древесины, древесных конструкций и покрытий от биоповреждений, вызываемых микроскопическими грибами.

Доцент каф. ФР ДонНУ, к.б.н.



Е.В. Ветрова