



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ

Серія ДІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи за № UA1.166.0009052-17
 Зарегистрирован в Реестре Системы

Термін дії з 19 червня 2017 до 18 червня 2019
 Срок действия с

Продукція Вогнебіозахисна речовина «ПРЕФІКС»
Продукция для вогнезахисту дерев'яних конструкцій
 (елементів горючих покриттів)

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
23.66.48
 код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам Державних будівельних норм і стандартів України:
Соответствует требованиям ДБН В.1.1-7:2016 «Пожезна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23;
 ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств»
 I (перша) група вогнезахисної ефективності за умову нанесення на деревину вогнегасної речовини з середньою витратою 312 г/м² (без урахування технологічних витрат)

Виробник продукції ТОВ «ФАЕР-ІНЖИНІРІНГ»,
Изготовитель продукции 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, 5, ЄДРПОУ 41301529

Сертифікат видано ТОВ «ФАЕР-ІНЖИНІРІНГ»,
Сертификат выдан 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, 5, ЄДРПОУ 41301529

Додаткова інформація Продукція, що виробляється серійно з 19.06.2017 до 18.06.2019.
Дополнительная информация Здійснюється технічний нагляд за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
Сертификат выдан органом по сертификации юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
 пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 103;
 тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23;
 № UA.P.166

На підставі Протокол сертифікаційних випробувань від 16.06.2017 № 8/СРМ-17 ВЦ ПП «ВЦ ТЕСТ»
На основании (атестат акредитації № 2Н1050 дійсний до 29.09.2019).
 Акт обстеження виробництва продукції від 09.06.2017 № 245/17 ОС «ЦСМВ»

Заступник органу з сертифікації
 Руководитель органа по сертификации



підпис ініціали, прізвище

В.І. Приймаченко
 ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі Системи за тел. (044) 528-84-28

№ 275544